



Присоединительное устройство **МИР МИМ**

Оборудование для предварительного определения мест высокоомных повреждений

МИР МИМ

Присоединительное устройство МИР МИМ применяется для предварительного определения мест высокоомных повреждений беспрожиговыми методами. Для того чтобы реализовать метод вторичного импульса необходимо совместное использование присоединительного устройства МИР МИМ, с генератором

высоковольтных импульсов НВА2000 и рефлектометром МИР305.

Одной из отличительных характеристик данного прибора является то, что его компактное исполнение в кейсе с ручкой позволяет с легкостью производить транспортировку устройства в самые труднодоступные места.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ компактное исполнение в ударопрочном кейсе
- ✓ возможность совместной работы с генератором высоковольтных импульсов НВА2000 и рефлектометром **МИР305**
- ✓ беспрожиговые методы
- ✓ прост и понятен в подключении и работе
- ✓ устройство автоматически определяется при подключении рефлектометра МИР-305 и настраивает его на нужный режим работы. Более того Устройство позволяет работать вместе с любым сторонним рефлектометром (РЕЙС-305, СТРИЖ, TDR, Megger, Ваг и т.д) в ручном режиме, что позволяет рационально использовать ваш бюджет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИР МИМ

Параметр	Значения
Напряжение питания частотой 50Гц	230±23 В
Максимальная потребляемая мощность	200 ВА
Максимальная амплитуда входных импульсов	≤ 40 кВ
Максимальная амплитуда выходного сигнала	≤ 110 В
Время непрерывной работы	≤ 0,5 ч
Габаритные размеры, мм	430x500x300
Масса, кг	12



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ✓ присоединительное устройство МИР МИМ в кейсе
- ✓ кабель заземления
- ✓ высоковольтный кабель в сумке
- ✓ кабель питания
- ✓ документация (паспорт, руководство по эксплуатации)

Устройство выполнено в защищенном пластиковом кейсе с ручкой для транспортировки. Малые габариты и вес прибора позволяют с удобством осуществлять транспортировку устройства, в том числе и в трудно-доступные места.

При импульсно-дуговом методе происходит прохождение импульсного разряда от генератора высоковольтных импульсов через присоединительное устройство МИР МИМ, что в свою очередь создает дуговой разряд в месте пробоя. С помощью подключенного рефлектометра МИР305 на рефлектограмме отчетливо видно место короткого замыкания. При анализе рефлектограмм можно определить расстояние до места повреждения.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

