



АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ РТПД

**ПАСПОРТ
ЮДО.257.011 ПС**

1 Общие сведения об изделии

1.1 Наименование терморегулятора: Терморегулятор прямого действия дистанционный РТПД _____

1.2 Заводской номер _____

1.3 Дата выпуска _____

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Диаметр условного прохода DN, мм _____

2.2 Пределы настройки, °C _____

2.3 Зона пропорциональности терморегулятора до 15°C.

2.4 Условная пропускная способность Kv, м³/ч _____

2.5 Условное давление регулируемой и регулирующей среды 1 МПа (10 кгс/см²).

2.6 Длина дистанционного капилляра, м _____

2.7 Относительная нерегулируемая протечка не более 1% «на холодильник» и 2,5% «на перепуск» от условной пропускной способности.

3 Комплектность

Наименование	Обозначение	Кол. шт	Примечание
Терморегулятор		1	
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	ЮДО.257.011 ТО	1	
Паспорт	ЮДО.257.011 ПС	1	

4 Свидетельство о приёме

Терморегулятор РТПД _____ заводской номер _____
соответствует ТУ 25-02.091620-78 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _____
Приемку произвел Контролёр ОТК

5 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие терморегуляторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода терморегуляторов в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки.
Полный средний срок службы не менее 12 лет.

**Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.25974/24
от 20.06.2024 г.**

6 Учёт неисправностей при эксплуатации

Дата и время отказа изделия или его составных частей, режим работы. Характерные нагрузки.	Характер (внешнее проявление неисправности)	Причина неисправности (отказа) количество часов работы отказавшего элемента терморегулятора	Принятые меры по устранению неисправности. Расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание